

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«15» июля 2026 г., 34260063160222359419
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел федерального государственного пожарного надзора федерального государственного казенного
учреждения "Специальное управление ФПС № 23 МЧС России"**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» августа 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2607/001-34/8-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Астраханская область, ЗАТО Знаменск, ул. Астраханская, дом 1 Б, кабинет № 4 -отдела ФГПН

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «15» июля 2026 г., № 2607/001-34/8-В/ПВП, учетный номер проверки 34260063160222359419.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Карлин Александр Владиславович – старший инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного ФГКУ «Специальное управление ФПС № 23 МЧС России» (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Яковенко Евгения Геннадьевна – инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 23 МЧС России» (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Марковцов Андрей Витальевич – заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 23 МЧС России» (Заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 23 МЧС России» по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Астраханская, г. Знаменск, пр-кт 9 Мая, Дом 4В соор. 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ИНН 3013002868, адрес регистрации юридического лица: 416550, Астраханская область, ЗНАМЕНСК, УЛ. ЯНГЕЛЯ, Д.8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные коды налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» июля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «29» июля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, которые не обеспечивают исправное состояние указанных средств. Место выявления нарушения: Астраханская область, ЗАТО Знаменск, Проспект 9 Мая 4 В, (трибуны стадиона)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 23.11.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендовано произвести замену системы пожарной сигнализации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Исполнительная (проектная) документация на систему пожарной сигнализации и систему передачи извещений о пожаре Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Техническая документация заводов-изготовителей на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договору монтажа системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Заверенные копии сертификатов соответствия на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договорам проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре
2. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара и подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.. Место выявления нарушения: Астраханская область, ЗАТО Знаменск, Проспект 9 Мая 4 В (трибуны стадиона)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 23.11.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендовано произвести замену системы пожарной сигнализации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Исполнительная (проектная) документация на систему пожарной сигнализации и систему передачи извещений о пожаре Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Техническая документация заводов-изготовителей на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договору монтажа системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Заверенные копии сертификатов соответствия на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договорам проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре
3. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный или на специальные выносные устройства оповещения с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. Место выявления нарушения: Астраханская область, ЗАТО Знаменск, Проспект 9 Мая 4 В, сооружение 2 (трибуны стадиона)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

23.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендовано произвести замену системы пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная (проектная) документация на систему пожарной сигнализации и систему передачи извещений о пожаре Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Техническая документация заводов-изготовителей на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договору монтажа системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Заверенные копии сертификатов соответствия на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договорам проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре

4. Система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей. Место выявления нарушения: Астраханская область, ЗАТО Знаменск, Проспект 9 Мая 4 В, сооружение 2 (трибуны стадиона)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

23.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендовано произвести замену системы пожарной сигнализации


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная (проектная) документация на систему пожарной сигнализации и систему передачи извещений о пожаре Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Техническая документация заводов-изготовителей на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договору монтажа системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Заверенные копии сертификатов соответствия на технические средства, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Договор проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре с приложением заверенной копии лицензии организации-исполнителя данных видов работ; Акты принятых выполненных работ по договорам проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре Результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, подтверждающих достоверность нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, о указании реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 23 МЧС России" (Заместитель главного государственного инспектора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 23 МЧС России" по пожарному надзору) Марковцов Андрей Витальевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ПОДПИСА

Марковцов Андрей Витальевич - Заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 23 МЧС России" (Заместитель главного государственного инспектора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 23 МЧС России" по пожарному надзору), телефон: 88442358131, e-mail: ofgpn@su23.34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Формы для отметки о ознакомлении при наличии должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

